



**Министр социально-демографической и семейной политики  
Самарской области**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении нарушений законодательства об обеспечении  
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам  
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур,  
информации и связи

05.12.2014  
(дата)

ст. Менталина  
(место выдачи)

Главный специалист управления реализации государственной политики  
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица  
по социальной защите инвалидов Карпович Алексей Александрович  
министра социально-демографической и семейной политики Самарской области)

в период с «5» 12 2014 г. по «5» 12 2014 г.

выявлены нарушения законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи (акт № 45 от «5» 12 2014 г. прилагается)

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
(организационно - правовая форма и полное наименование юридического лица,  
юридический и фактический адрес юридического лица, должность и фамилия, имя,  
отчество руководителя (законного представителя) юридического лица)  
профессионального образования - техникум, Менталинское  
швейцарское училище

а именно:

1. Пандус на входе в здание имеет уклон более 5%  
(перечень нарушений, ссылки на нормативные правовые акты,  
положения которых нарушены)

(п. 5.2.13 СП 59.13330.2012)

2. На входе в здание отсутствует пандус, на основных путях движения отсутствует  
картичная направляющая полоса (п. 7.1.8 СП 59.

3. 13.330.2012)

4. Санитарно-бытовое помещение не оборудовано  
для инвалидов (п. 5.3 СП 59.13330.2012)

5. Доступ на верхний и нижний этажи  
здания для инвалидов осуществляется на  
кресло-коляску (п. 5.2.17 СП 59.13330.2012)

На основании статей 2, 8.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации и статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предлагаю устранить выявленные нарушения:

№ п/п	Перечень предложений по устранению нарушений со ссылкой на нормативный правовой акт	Срок устранения нарушений
1	2	3
1	Оборудовать пандус на входе в здание с уклоном не более 5% (п. 5.2.13 СП 59.13330.2018)	05.06.2015
2	Установить на входе в здание пандус, установить на основных путях движения тактильно-направленную полоску (п. 7.1.8 СП 59.13330.2018)	05.06.2015
3	Оборудовать санитарно-бытовое помещение для инвалидов	
4	Обеспечить доступ на верхний и нижний этажи инвалидам с помощью кресло-коляски (п. 5.2.17 СП 59.13330.2018)	05.06.2015